

завода-изготовителя проверка проводится их расчёта не реже 1 раза в год). Последняя проверка проводилась **14.06.2018 года, протокола испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций №1188-№1193-2-4;**

- для тушения возможного пожара предусмотрено использование источников наружного противопожарного водоснабжения в виде искусственных водоёмов: с. Осиновка ул. Советская, 37, с. Ворсиха, ул. Северная, 27, с. Покровка, ул. Центральная, 16, с. Александровка, ул. Школьная, 8, с. Б. Сорокино, ул. Ленина, 160 на расстоянии не более 100 м от объекта. Соответствующие указатели имеются.

- организовано проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью). Последний раз проверки проводились **22.03.2019 года** (Акт проверки противопожарных водоисточников № б/н);

- на объекте защиты имеется исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, которые представлены автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения людей о пожаре);

- организуются не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующих актов проверки. Последний раз проверки проводились **с 11 по 15 февраля 2019 года** (Акт проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений);

- годовой план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений, с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ. На проведение данных работ заключён договор с **ИП Кабанцевым Г.Д.**, имеющего соответствующее разрешение (лицензию).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

(протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей

среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз,

объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается

ответственность за нарушение обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми,

актами, предписания об устранении выявленных нарушений, иные документы, связанные с результатами проверки документы или их копии)

Подписи лиц, проводивших проверку: **Н.Н. Знаменщикова**

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МАОУ Сорокинской СОШ №3 Сальникова Вера Викторовна

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (или уполномоченного

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«12» апреля 2019 года.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись)